

**Resultado das Análises de Água Realizadas – Saída Tratamento e Rede de Distribuição do SAMAE**

**MÊS: OUTUBRO / 2022**

Parâmetros	Padrão de potabilidade	Nº de Análises /mês Saída do Tratamento	Resultado ( média)	Nº de Análise / mês Rede de distribuição	Resultado ( Média )
Cor Aparente (Uh)	0-15 uH	120	2	20	1
Turbidez ( ntu )	VMP 1 NTU-VMR 5 NTU	120	0,72	20	0,52
pH	6,0 a 9,0	120	6,14	20	6,05
Flúor (mg/l)	0,6 e 1,5 mg/l	120	0,71	20	0,72
Cloro residual livre (mg/l)	0,2 e VMR 2,0 mg/l	120	1,27	20	0,42
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	12	AUSENTE	20	AUSENTE
Coliformes Termotolerantes	Ausência em 100% das análises	12	AUSENTE	20	AUSENTE

**VMP Valor máximo permitido para água no sistema de distribuição**

**VMR Valor máximo recomendado na rede de distribuição**

**NTU Unidade Nefelométrica de Turbidez**

**UFC Unidade Formadora de colônia**

**VMP Valor máximo permitido**

**N.D Nada Detectado**